



ZBGKiM.6136.1.2022.TR

Rudziniec, 07.02.2022r.

Urząd Gminy w Rudzińcu
ul. Gliwicka 26
44-160 Rudziniec

Dotyczy: Kanalizacji zbiorczej w sołectwie Rudziniec

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 24.01.2022 r. (data wpływu 27.01.2022 r.) w sprawie kanalizacji zbiorczej w sołectwie Rudziniec, informuję, iż w dniu 9 listopada 2021 odbył się przegląd gwarancyjny w przedmiocie „ Budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudziniec – etap 2II”. Z przeprowadzonego przeglądu gwarancyjnego został sporządzony protokół. Protokół, który zawiera następującą treść:

1) ul. Gliwicka w Rudzińcu spękania nawierzchni drogi odcinek:

- od studni S6 na wysokości budynku nr 16 do budynku nr 47
- studnia S12 na wysokości budynku nr 55
- studnia S17 do S10
- rejon budynku nr 45, 43 do 31
- pęknięcia nawierzchni na wysokości budynku nr 17
- na wysokości budynku ul. Gliwicka 13 widoczne pęknięcia nawierzchni oraz widoczne zapadliska
- ul. Gliwicka od nr 9 do 6 widoczne pęknięcia

2) Przepompownia TS1 ul. Gliwicka:

- uszkodzone dwa amperomierze
- korozja końcówek kabli – kontrola połączeń elektrycznych
- skorodowane końcówki połączeń uziemienia zbiornika
- uszczelnienie przejścia ze zbiornika do szafki sterującej
- uszkodzona uszczelka pod anteną GSM


3) Przepompownia TS2 ul. Lipowa:

- korozja końcówek kabli – kontrola połączeń elektrycznych
- skorodowane końcówki połączeń uziemienia zbiornika
- uszczelnienie przejścia ze zbiornika do szafki sterującej
- uszkodzona uszczelka pod anteną GSM
- nieszczelność pomp w gnieździe pomimo wymiany uszczeltek

4) luźne pokrywy włączów studzienek: S6 do S9, S10, S17

5) studnia S8.2.2. ul Zamkowa spękanie pierścienie betonowe, S21,S20,S22,S23 spękanie pierścienie betonowe.

ZAKŁAD BUDŻETOWY GOSPODARKI K O M U N A L N E J I
M I E S Z K A N I O W E J



W R U D Z I Ń C U

44-160 Rudziniec, ul. Leśna 6

tel/fax.: (0 32) 230-32-63

sekretariat@zb.rudziniec.pl

www.zbgkim-rudziniec.pl

Pismem z dnia 29.11.2021 r. firma P.U.S.H. PRO AQUA Sp. J. realizująca budowę kanalizacji sanitarnej – etap II podjęła działania naprawcze.

Z poważaniem:

DYREKTOR
ZBGKIM w Rudzińcu

mgr inż. Krzysztof Szolich

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a